



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение  
к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ.RU.ПР089/3.Н.00505

(номер сертификата соответствия)

**000598**

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "АКТЕРМ" (ООО "АКТЕРМ").  
(наименование и местонахождение заявителя) Адрес: 117042, РОССИЯ, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 101, офис 18.  
ОГРН: 1117746535345. Телефон: 84959691815. Факс: 84959691815. E-mail: akterm@mail.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "АКТЕРМ" (ООО "АКТЕРМ").  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции) Адрес: 117042, РОССИЯ, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 101, офис 18. ОГРН: 1117746535345. Телефон: 84959691815. Факс: 84959691815. E-mail: akterm@mail.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность",  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) РОССИЯ, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А,  
тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.089/3 от 10.06.2015 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Защитное антикоррозионное покрытие по металлу АКТЕРМ Цинк,  
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) толщиной от 60 мкм до 240 мкм, выпускаемое по ТУ 2312-002-92563225-2016. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96,  
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84),  
п.п. 4.18, 4.20  
См. Приложение – бланк № 000598.

код ОК 005 (ОКП)

23 1290

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № 137-С-16 от 27.06.2016 г.  
ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.082/3 от 10.06.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции) ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б01282 от 08.06.2016 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 07.07.2016 по 06.07.2019



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)  
Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

О.А. Казбанов

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
**регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0**

www.nsofb.pf, e-mail:nsoph@nsoph.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР089/3.Н.00505

(номер сертификата соответствия)

**025450**

(учетный номер бланка)

Обозначение и наименование национального стандарта	Наименование, вид, номер, дата нормативного документа федерального органа исполнительной власти, которым утвержден применяемый национальный стандарт	Проверяемые при испытаниях характеристики
ГОСТ 30244-94 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть"	Постановлением Минстроя России от 4 августа 1995 г. N 18-79	Группа горючести – слабогорючее (Г1)
ГОСТ 30402-96 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Постановление Минстроя России от 24.06.1996 N 18-40	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемое (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Постановление Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 12.12.89 № 3683	Группа дымообразования – с малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Постановление Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 12.12.89 № 3683	Группа токсичности – малоопасное (Т1)

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

М.П.

**А.А. Гомзов**

**О.А. Казбанов**